

XRJC/D-42-82

22HJ032202



171512112731



22HJ032202

# 检测报告

检测类别: 委托检测

委托单位: 山东洁晶集团股份有限公司

报告日期: 2022年04月08日

山东骧然检测有限公司



## 1. 检测结果

## 1.1 废水检测结果

| 检测时间       | 点位 | 检测点位名称   | 检测项目                           | 单位   | 检测结果                 |
|------------|----|----------|--------------------------------|------|----------------------|
| 2022.03.25 | 1# | 污水处理站出水口 | 五日生化需氧量<br>(BOD <sub>5</sub> ) | mg/L | 45.5                 |
|            |    |          | 悬浮物                            | mg/L | 141                  |
|            |    |          | 全盐量                            | mg/L | 3.38×10 <sup>3</sup> |
|            |    |          | 磷酸盐                            | mg/L | 1.97                 |

## 2. 检测技术规范及使用仪器

| 类别 | 检测项目                           | 分析方法     | 方法依据            | 使用仪器                         |
|----|--------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|
| 废水 | 五日生化需氧量<br>(BOD <sub>5</sub> ) | 稀释与接种法   | HJ 505-2009     | 生化培养箱、<br>XRJC-JYQ-01101     |
|    | 全盐量                            | 重量法      | HJ/T 51-1999    | 万分之一电子天平、<br>XRJC-JYQ-00801  |
|    | 悬浮物                            | 重量法      | GB/T 11901-1989 | 万分之一电子天平、<br>XRJC-JYQ-00801  |
|    | 磷酸盐                            | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计、<br>XRJC-JYQ-00502 |

报告编制:

姜宇

报告审核:

印



# 报告说明

- 1、本报告仅对客户的委托样品负责。
- 2、本报告若无加盖本公司的检验检测专用章、资质认定 CMA 章和骑缝章无效。
- 3、本报告若无本公司授权签字人签字无效。
- 4、本报告涂改后无效。
- 5、客户如对报告中的结果有异议时，请于自本报告发出的 10 个工作日内，向本公司提出，若超过规定的时间将不予受理。
- 6、本报告不经本公司同意，不得进行复制转发，也不得用于广告宣传等，违者我们将追究其应承担的法律责任。
- 7、当客户提供的信息不准确、与实际情况不符或刻意隐瞒现场状况等行为，影响结果的有效性时，本公司不予负责。
- 8、排气筒名称、高度、在线仪器参数由客户提供。
- 9、如未加盖 CMA 章则仅供内部参考，不具证明作用。

山东骁然检测有限公司

检验地址：青岛市黄岛区渭河路 917 号乙

电话：0532-66087000

传真：0532-66087000

邮编：266515